

Утверждаю
Заведующая МБДОУ «Детский сад №15
«Аленушка»
_____ Федулова Е.В

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних
мероприятий
и детских утренников в дошкольном образовательном учреждении

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей дошкольных образовательных учреждений.

1. Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений обязаны:

- 1.1. Ознакомить под роспись весь педагогический и обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, распространяющимися на детские учреждения, а также с обязанностями на случай возникновения пожара.
- 1.2. Установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима.
- 1.3. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии.
- 1.4. Проверить исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической пожарной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с оформлением акта о результатах проверки.
- 1.5. Организовать и провести проверку эксплуатации эвакуационных путей и выходов.
- 1.6. Проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части соответствия требованиям Правил устройства электроустановок потребителей и Правил противопожарной безопасности в РФ. Составить отдельный акт о проверке исправности елочной иллюминации.
- 1.7. Организовать дежурство во время проведения мероприятий ответственных лиц в музыкальном зале и коридорах.
- 1.8. Разработать систему оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов и план эвакуации на случай возникновения пожара с практической их отработкой.
- 1.9. Сообщить муниципальному району дату и время проведения новогодних утренников и получить разрешение на их проведение в дошкольном учреждении.
- 1.10. Обеспечить своевременную очистку на прилегающей к объекту территории крышек колодцев пожарных гидрантов.

2. Перед началом утренников и новогодних мероприятий руководитель обеспечивает осмотр всех помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.

3. В помещениях, где проводятся новогодние мероприятия и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

3.1. Проводя мероприятия в зданиях со сгораемыми перекрытиями, допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

3.2. Устанавливать елки и проводить мероприятия разрешается только в помещениях, имеющих не менее двух рассредоточенных выходов.

3.3. Помещение, в котором проводятся праздничные мероприятия, должно быть оборудовано инструментами для обеспечения выхода через окно в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

3.4. Во время проведения мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство ответственных лиц за пожарную безопасность. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями заводского производства.

3.5. На новогодних утренниках могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификат соответствия.

Иллюминацию елок должен устанавливать специалист-электрик.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3.6. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

3.7. Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.

4. При проведении новогодних мероприятий и детских утренников запрещается:

4.1. Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

4.2. Содержать двери эвакуационных выходов во время мероприятий на труднооткрываемых запорах (замках).

4.3. Устанавливать в открытых проемах глухие металлические решетки. Замки открывающихся решеток во время мероприятий должны быть сняты (открыты).

4.4. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, бенгальские огни, хлопушки, самодельные электрогирлянды.

4.5. Полностью гасить свет в помещении во время мероприятий.

4.6. Украшать елку марлей, ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

4.6. Проводить перед началом или во время мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.

4.7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.

4.8. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми (0,75 кв.м на одного человека).

5. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» с указанием точного адреса, наименования здания. Приступить к эвакуации людей в соответствии с разработанным планом эвакуации и тушения пожара имеющимися средствами пожаротушения.

6. За нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководитель и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 309)

С инструкцией ознакомлены: