

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_____ Е.Л Бакай

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка»

_____ Е.В Федулова

Инструкция по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 15 «Аленушка»

1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана для всех работников дошкольного общеобразовательного учреждения с учетом требований: Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 23 июня 2016г; Приказа МЧС РФ от 12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в ред от 22.06.2010г); Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г.

1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности в ДОУ содержит общие положения пожарной безопасности, обязанности заведующего детским садом и работников по обеспечению пожарной безопасности.

1.3. Готовность дошкольного образовательного учреждения в плане противопожарной защиты и пожарной безопасности перед началом года должна быть установлена соответствующей комиссией, в состав которой включены работники государственного пожарного надзора.

1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в ДОУ, инструкции по пожарной безопасности в детском саду несут как непосредственные виновники, так и заведующий дошкольным образовательным учреждением и его заместители, которые не обеспечили должное соблюдение требований пожарной безопасности.

1.5. Лица, которые оказались виновными в нарушении данной инструкции по пожарной безопасности в ДОУ, в зависимости от характера выявленных нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также привлечены к возмещению материального ущерба.

2. Требования пожарной безопасности до начала работ в ДОУ

2.1. Каждый сотрудник детского сада должен знать места нахождения первичных средств пожаротушения: в групповых комнатах, музыкальном зале, кабинетах, холлах, на вахте, в прачечной, пищеблоке и т.д.

2.2. Перед тем, как сотрудник ДОУ приступит к работе, он должен убедиться в наличии в помещении или на закрепленном участке первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими.

2.3. Должностное лицо, назначенное заведующим ответственным за пожарную безопасность в ДОУ, обеспечивает работников дошкольного образовательного учреждения информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения огнетушителей. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения первичных средств пожаротушения, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый сотрудник детского сада

обязан ознакомиться с данной информацией с целью принятия оперативных действий в случае возникновения пожара.

3. Требования пожарной безопасности во время выполнения работ

3.1. Все без исключения сотрудники ДОО обязаны соблюдать противопожарный режим в учреждении.

Данный противопожарный режим включает:

- выполнение правил безопасного поведения на рабочем месте;
- выполнение норм и требований хранения всех видов материалов;
- четкое соблюдение технических правил эксплуатации устройств и оборудования.

3.2. Сотрудники детского сада должны соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в детском саду, помнить, что с огнём нужно обращаться очень осторожно. Курить в здании и на территории дошкольного образовательного учреждения запрещается.

3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и лестничные площадки запрещено загромождать, а также выполнять в них ремонтные работы во время нахождения в здании детей.

3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации, так как они являются непосредственными путями эвакуации воспитанников и работников ДОО.

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы в прачечной включенное оборудование (стиральные машины, утюги), а в пищеблоке (кухне) – электроплиты не оставляли без присмотра. Запрещено использовать в групповых комнатах нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, электрочайники).

3.6. Пожарную опасность представляют установки и шахты естественной и принудительной вентиляции, в которых скапливается горючая пыль. С целью предотвращения ее возгорания и распространения огня по ним по другим помещениям ДОО в случае возникновения пожара необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и очистки вентиляционных шахт.

3.7. Запрещается:

- использовать присутствующий в детском саду противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды;
- использовать электрооборудование, имеющее неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией;
- использовать поврежденные розетки;
- пользоваться электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные телевизоры, проекторы, компьютеры, принтеры, ксероксы и т. п.;

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ в ДОО

4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (групповой комнаты, кабинета, подсобного помещения и т.п.) сотрудник обязан внимательно проверить рабочее место и оборудование.

4.2. Помещения в дошкольном образовательном учреждении закрывают и сдают под охрану только после того, как при осмотре установлено отсутствие угрозы возникновения пожара.

4.3. При проверке помещений необходимо убедиться, что выключен свет, все электроприборы и электрооборудование обесточено, обесточены электрические сети, вынесен из помещения мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные системы, в помещении отсутствует запах дыма.

4.4. Проходы к первичным средствам пожаротушения, средствам пожарной сигнализации должны быть свободны и ничем не загромождены.

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения пожара (возгорания, задымления) в ДОО, первый сотрудник, заметивший его, должен безотлагательно подать сигнал пожарной тревоги с помощью специальной кнопки экстренного включения тревожного сигнала, которая находится на стене в холле, коридоре, на лестничной площадке.

5.2. Необходимо сообщить о возникновении возгорания заведующему детским садом, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом сообщить информацию: адрес учреждения, помещение, где возник пожар, ФИО и должность сообщаемого о пожаре. Телефонную трубку можно повесить в том случае, когда получите подтверждение от принимающего о приёме сообщения и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

5.3. Заведующий ДООУ немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из здания дошкольного образовательного учреждения согласно плану эвакуации, организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения, встречу пожарной команды, обесточивание электрических сетей, систем приточно-вытяжной вентиляции. Выполнение перечисленных действий и эвакуация производится согласно инструкции о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара.

5.4. При работе по тушению пожара в задымлённых помещениях детского сада необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму.

5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

5.6. При прибытии пожарной команды руководителем тушения пожара становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

Ответственный за пожарную безопасность _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«__» ____ 20__ г.

_____ / _____ /