

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №15 «Аленушка» города Евпатории Республики Крым»**

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«ДС №15 «Аленушка»
Федулова Е.В.
_____» _____ 2020г

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты**

2021 г.

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный администратор обязан:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.
2. Лично (либо направить в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, находящегося рядом второго администратора или другого сотрудника) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
 - 3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "МТС" - "010", "112", четко называть: адрес, место возникновения пожара, указав по возможности, что горит, свою должность и фамилию.
 - 3.2. сообщить о пожаре руководителю МБДОУ «ДС №15 «Аленушка», в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;
 - 3.3. действовать в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.
4. При отсутствии пожара
 - 4.1. Ложное срабатывание:
 - 4.1.1. произвести сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
 - 4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
 - 4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.
 - 4.2. При неисправности:
 - 4.2.1. в случае подтверждении сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений;
 - 4.2.2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики в МБДОУ «ДС №15 «Аленушка»,
 - 4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Произвести сброс сигнала;
 - 4.2.4. сообщить о ложном срабатывании руководителю МБДОУ «ДС №15 «Аленушка»,

Разработал

Ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ «ДС №15 «Аленушка», специалист по АХД
Иванов Н.В

(личная подпись)

- _____
(дата)

Согласовано

Специалист по охране труда Ляховский С.М

(личная подпись)

- _____
(дата)